

Eurofins Institut Jäger GmbH - Ettishofer Str. 12 88250 Weingarten

info.tuebingen@eurofins-umwelt.de
www.eurofins.de

Bürgermeisteramt Schlier
Rathausstraße 10

88281 Schlier

Telefon: 07529/977 0

Fax: 07529/ 861

PRÜFBERICHT

Weingarten, 15.10.2019 / wi

Es schreibt Ihnen Frau Wittmann (0751/5688-750)

Art des Auftrages: Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung
Auftragsnummer: W19-04975
Kundennummer: W80004
Wasserkörper / Objekt: Schlier und Ortsteile
Entnahmeorte / -stellen: siehe unten
Probenahme / -nehmer: 12.09.2019 / 14:20 - 14:40 Uhr Margreiter Maris / Eurofins Institut Jäger
Probeneingang: 12.09.2019
Untersuchungsbeginn: 12.09.2019 **Untersuchungsende:** 14.09.2019
Probenahmemethode: DIN EN ISO 19458 (K 19) (2006-12) Tabelle 1 Zweck a); DIN EN ISO 5667-1 (A 4) (2007-04)

ERGEBNISSE

Tagebuchnr. / Entnahmeort/-stelle	Wassertemperatur bei PN °C DIN 38404-4 (C 4) (1976-12)	Koloniezahl 22 °C KBE/1 ml TrinkwV § 15 Absatz 1c (2018-01)	Koloniezahl 36 °C KBE/1 ml TrinkwV § 15 Absatz 1c (2018-01)	Coliforme Bakterien MPN/100 ml DIN EN ISO 9308-2 (2014-06)	E.coli MPN/100 ml DIN EN ISO 9308-2 (2014-06)	Freies Chlor bei PN mg/l DIN EN ISO 7393-2 (G 4) (2000-04)
PW19-12334 / Mühlenreute/Bohrbrunnen/Brunnen I (Arteser) / Niederzone / E.Nr.:4360690001 / LFU.Nr.:0013/672-1	9,9	1	0	0	0	< 0,02
PW19-12335 / Mühlenreute/Bohrbrunnen/Brunnen II / Hochzone / E.Nr.:436069-SE-1001 / LFU.Nr.:0014/672-7	10,0	1	0	0	0	< 0,02

PN = Probenahme

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jäger GmbH.

Die gemäß Anlage 5 der TrinkwV geforderten Verfahrenskennwerte werden eingehalten.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Seite 1 von 2

Die Probenahme erfolgte durch die Niederlassung Eurofins Institut Jäger GmbH, Ettishofer Straße 12, 88250 Weingarten.

Die Untersuchung der mikrobiologischen Parameter erfolgte in der Niederlassung Eurofins Institut Jäger GmbH, Ettishofer Str. 12, 88250 Weingarten.

Grenzwerte

Koloniezahl 22 °C	100	KBE/1 ml
Koloniezahl 36 °C	100	KBE/1 ml
Coliforme Bakterien	0	MPN/100 ml
E.coli	0	MPN/100 ml
Freies Chlor bei PN	0,3	mg/l

BEFUND

Die untersuchte(n) Probe(n) ist/sind nach der derzeit gültigen TrinkwV mikrobiologisch einwandfrei. Die Anforderungen der TrinkwV sind eingehalten.

Mehrfertigung: LRA/GA Ravensburg

Dr. Michael Luick
Niederlassungsleitung